

고양학사 냉방기 가동 및 오작동 대응안내

안녕하세요. 고양학사 행정팀입니다.

금주 바이오메디캠퍼스 내 기온이 높아질 것으로 예상되고 냉방기 오작동 시 주말전에 냉방기 수리를 하고자 기존에 안내드렸던 냉방가동 일자를 아래와 같이 조정하였습니다.

냉방기 오작동 시에는 아래와 같이 대응하여 주시고 해결이 안됐다면 동국대학교 홈페이지 시설민원 접수를 이용하여 주시길 바랍니다.

1. 냉방기 운영 시작 일시 : 2022년 5월 18일 (수)

2. 오작동 시 대응

가. 냉방기 안켜짐

아래와 같은 방법으로 냉방기를 재작동 해주세요.

- ① 전기코드 10초 분리 후 재 연결
- ② 냉방기에 달릴 물리버튼을 빼- 소리 날 때까지 여러번 꺾 누름
- ③ 리모컨 작동 확인

나. 리모컨 작동 안됨

- ① 리모컨 전원 안켜짐 : 행정실 방문 후 건전지 받기
- ② 리모컨 전원 켜짐 : 동국대학교 시설민원접수

다. 시원한 바람이 안나옴

오랜 시간 가동하지 않다가 가동 할 경우 일시적으로 시원한 바람이 안나올 수 있음.
최초 가동 후 약 20분이 지나도 해당 문제가 해결되지 않을 경우 시설민원접수.

라. 냉방기에서 물이 떨어짐

실외 온도에 비해 너무 낮은 온도로 설정 할 경우 온도차에 따라 냉방기 내부에 이슬이 맺혀 물이 떨어질 수 있음. 실내외 온도가 5°C 이상 차이나지 않도록 적정수준의 온도 설정(*적정온도 설정임에도 물이 떨어질 경우 시설민원접수)

3. 에너지 절약 방안

가. 장시간 에어컨 사용 자제

나. 기준 온도(24°C) 적극 준수

다. 건강 및 실내공기질을 고려하여 냉방기 1시간 사용 후, 30분 사용 중지

라. 미사용 전기제품 및 사무용품 플러그 뽑기

마. 퇴실 시 30분전 냉방기 가동 중지

4. 기타 문의 : 고양학사 행정팀(031-961-5393~4)

고양학사 행정팀